

游泳场所安全检查目录参考清单

(年 月 日)

被检查单位	名称(盖章)		负责人(签字)	
	地 址		联系电话	
序号	检查内容			存在问题
1	高危险性体育项目经营许可证。			是□否□
2	安全生产岗位责任制、安全生产例会、安全操作规程等。			是□否□
3	突发事件应急预案(溺水抢救操作规程、溺水事故处理制度)。			是□否□
4	游泳设施、设备、器材安全检查制度和措施。			是□否□
5	救生员定期培训制度。			是□否□
6	泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色、泳池无视线盲区。			是□否□
7	游泳池浅水区水深不大于1.2m;儿童游泳池水深不大于0.8m。			是□否□
8	游泳池池面是否设有醒目的水深度标识、深浅水区警示标识或深浅水区隔离带。			是□否□
9	游泳池不应配备戏水设备。			是□否□
10	游泳池水面面积250m ² 以下的,应至少设置2个救生观察台应按面积每增加250m ² 及以内增设1个救生观察台。			是□否□
11	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩。			是□否□
12	游泳池池岸,卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑,在湿润状态下摩擦系数不小于0.5。			是□否□
13	水面面积小于500平米,应设置至少2个出水梯;水面面积大于500平米,应设置至少4个出水梯。			是□否□
14	扶梯扶手表面应光滑,扶梯踏板应有防滑措施,不应有锐边、锐角和毛刺,扶梯与池壁宽度应在5-20cm范围内。			是□否□
15	游泳池水温不低于26℃,水质指标应符合GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。			是□否□
16	能够划分泳道的,应使用泳线分割泳道。			是□否□
17	游泳池区域的水面水平照度不低于200lx,开放夜场有足够的应急照明灯。			是□否□
18	在泳池开放时间内,是否进行水质监测并记录在醒目位置。			是□否□
19	更衣室与游泳池之间设置强制通过式浸脚消毒池。			是□否□
20	广播设施、公用电话和疏散通道(疏散通道应有明显标志)。			是□否□
21	救生观察台高度不小于1.5m,有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材。			是□否□
22	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示。			是□否□
23	社会体育指导员(游泳)和游泳救生员应持国家职业资格证书上岗,并佩戴明显标识。			是□否□
24	是否在醒目位置公示社会体育指导员(游泳)和游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息。			是□否□
25	水面面积在250m ² 及以下的游泳池,应至少配备游泳救生员3人;水面面积在250m ² 以上的游泳池,应按面积每增加250m ² 及以内增加1人的比例,其中流动救生员的数量应不少于1人。			是□否□
26	是否配备专职或兼职持有急救执业资格证书的人员。			是□否□
27	是否配备经过专门培训的水质管理员。			是□否□
28	是否有急救场所、急救药品、氧气袋等急救用品。			是□否□
29	消防设施设备是否有检查记录。			是□否□
检查情况	本次检查,共发现问题_____条。根据_____责成你单位立即进行整改,消除隐患。 检查人员:			